



Allegato al Capitolato Tecnico di gara

Attività richiesta di adeguamento/lavori riguardante il serbatoio criogenico di ossigeno liquido Presidio di Menaggio.

L'aggiudicatario dovrà altresì presentare un'offerta per l'adeguamento degli spazi ove attualmente è collocato il serbatoio criogenico di Menaggio con gli adeguamenti tecnici e strutturali necessari affinché lo stesso risulti a norma per la parte relativa alla prevenzione incendio.

A titolo indicativo e non vincolante si ipotizza quanto segue:

Realizzazione di muro di separazione e contenimento in cemento armato di adeguato spessore in quanto a distanza di circa 7/8 metri è presente una sottostazione di gas metano, con carotaggio soletta e relativo dichiarazione conformità.

Installazione di sistema di ripetizione dei segnali allarme della centrale che permetta di trasmettere i dati di pressione/livello del serbatoio e segnalazione di intervento del dispositivo di blocco a protezione dell'impianto di distribuzione a valle del serbatoio.

Posa di linea di forza motrice per alimentazione del quadro a bordo del dispositivo di blocco.

Installazione di dispositivo di blocco automatico dell'erogazione del fluido criogenico in caso di temperatura dello stesso troppo bassa, possibilmente con linea di continuità o linea preferenziale con accumulatori locali ups.

Sostituzione dell'interruttore che alimenta la presa da 380 V presente all'interno del quadro elettrico con uno che abbia assorbimento D o K.

L'aggiudicatario deve inoltre sviluppare la documentazione tecnica ed il progetto da presentare a cura del'ASST ai V.V.F.